

ДВСЦ ВЕ
Державний
випробувальний сертифікаційний
центр вибухозахищеного та
рудникового електрообладнання
ДОНЕЦЬК

СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання
(електротехнічного пристрою)

№ 2701

Свідоцтво видане ТОВ "Еталон Українвест", 61080, Україна, м. Харків,
пр. Гагаріна, буд. 201

посвідчує, що виготовлені ЗАТ НПК «Еталон», м. Волгодонск (Росія)
вироби:

табло ТСВ-1 є вибухозахищеними та відповідають вимогам
нормативно-правових актів з охорони праці щодо загальних вимог з
електробезпеки.

На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної
документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність
указані вироби відповідають вимогам ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.6,
ГОСТ 12.2.007.0 і їм присвоєне маркування вибухозахисту:

1ExdIIIBT6 X

Вироби можуть бути рекомендовані для застосування на
підприємствах України згідно гл.4 "Правил будови електроустановок"
НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01).

Свідоцтво дійсне до

27 липня 2015 р.

Чинність свідоцтва продовжена до

Керівник ДВСЦ ВЕ



А. Є. Погорельський

В цьому свідоцтві пронумеровано і скріплено печаткою

2

аркуша

Условия применения

1. Область применения Табло светового взрывозащищенного ТСВ-1 (далее – Табло) - взрывоопасные зоны классов 1 и 2 помещений и наружных установок предприятий, где могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов с воздухом, относящиеся к категориям IIA, IIB и температурным группам T1 – T6 согласно п.4 ПУЭ (НПАОП 40.1-32-01 "Правил устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок") и другим нормативным актам по охране труда и промышленной безопасности, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

2. Маркировка взрывозащиты: 1ExdIIBT4 X, которая должна быть нанесена на корпусе и крышке изделия.

3. На съемной крышке оболочки должна быть предупредительные надписи: «Открывать, отключив от сети» и «Протирать только влажной тканью».

4. Фирмы ООО «Эталон Укринвест», г. Харьков (Украина) и ЗАО НПК «Эталон», г. Волгодонск (Россия) несут ответственность за соответствие конструкции выпускаемых Табло испытанному образцу.

5. Любые изменения и дополнения, вносимые в конструкцию Табло, влияющие на их взрывозащищенность должны согласовываться с ГИСЦ ВЭ и Госгорпромнадзором Украины.

6. Руководство по эксплуатации 908.2241.00.000 РЭ каждого Табло, поставляемого на Украину, должна дополняться настоящим разделом свидетельства и Дополнением к руководству по эксплуатации 908.2241.00.000 РЭ.

7. Особые условия применения (знак «X»):

7.1 Неиспользуемые отверстия, предназначенные для установки кабельных вводов, должны быть закрыты заводскими взрывозащищенными заглушками, входящими в комплект световых табло ТСВ-1.

7.2 Кабельные вводы и металлические резьбовые заглушки должны устанавливаться с использованием специального фиксирующего состава, предназначенного для предотвращения самопроизвольного ослабления резьбовых соединений.

7.3 В связи с опасностью потенциального электростатического заряда на поверхности светопропускающего элемента, должны соблюдаться следующие условия:

- табло должны устанавливаться таким образом, чтобы исключить воздействие вентилируемой струи воздуха с частицами пыли;
- чистку табло производить только влажной тканью.

Руководитель ИСЦ ВЭ



А. Е. Погорельский