

12.08.14 № 11-1138

Генеральному директору
ЗАО НПК
«Эталон»
Я.В. Пруцаковой

Отзыв о работе Дон-17-М2

Уважаемая Яна Владимировна!

В период подконтрольной эксплуатации 2х датчиков Дон-17-М2 (с марта 2014г) установленных на оборудование Волгоградской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отказов в работе не было, нарушение и сбоев в работе программного обеспечения не наблюдалось. Работа датчиков была надёжной, устойчивой, без нареканий, обеспечивала точность показаний в комплекте с вторичными приборами. «Дрейф нуля» не наблюдался.

Конструкция вентильного блока и штуцерных соединений обеспечивает герметичность, устойчива к вибрации.

Подключение датчиков Дон-17-М2 аналогичное с датчиками Сапфир, что позволяет унифицировать состав средств измерений.

Считаем целесообразным применение датчиков Дон-17-М2 в системах измерения и авторегулирования технологическими процессами Волгоградской ТЭЦ-2, в замен датчиков с дифференциально-трансформаторной схемой измерения, что может повысить надёжность управления энергооборудования, унифицировать состав средств КИП и А, минимизировать объёмы запчастей.

Технический директор



А.А. Сафронов

Шелякин А.Ю.
68-45-85

