


Закрытое акционерное общество
Научно-производственная компания «Эталон»

ОКПД2 27.33.13.000



Утвержден
908.2723.00.000 ПС-ЛУ

**ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ExПКУ**

Паспорт

908.2723.00.000 ПС

1 Основные технические характеристики

1.1.Наименование: Пост управления кнопочный взрывозащищенный

ExПКУ-

Надписи на передней панели (крышке) – при наличии

1.2 Заводской номер

1.3 Дата изготовления

| | |
|---|---|
| 1.4 Изготовитель (поставщик) ЗАО НПК "Эталон ", 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 60, а/я 1371. Тел./факс (8639) 27-78-29, 27-79-60, 27-79-41. E-mail: info@npketalon.ru. Сайт: www.npk-etalon.ru. |  |
| 1.5 Сертификат соответствия требованиям ТР ТС «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) №ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.04085/22, срок действия по 05.01.2027 включительно | |

1.5 Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIС Т6 Gb 1Ex db IIВ Т6 Gb1.6 Материал корпуса А (алюмин. сплав) Н (нержавеющая сталь) С (конструкц. сталь) СА–корпус из алюминиевого сплава с крышкой из углеродистой стали НА–корпус из алюминиевого сплава с крышкой из нержавеющей стали

1.7 Кабельные вводы и заглушки

 Т-G3/4 Т-G1/2 К Б MG1/2 MG3/4 M20 M25 БСЗ З1.8 Диаметр кабеля по наружной изоляции, мм, 8-12 8-14 14-18 8-16

(для бронированного кабеля со снятой бронёй)

1.9 Электрические параметры контактов кнопок (при наличии) см в паспорте 908.2615.00.000 ПС

1.10 Электрические параметры и другие характеристики индикаторов (при наличии) см в паспорте 908.2662.00.000 ПС

1.11 Степень защиты от воздействия пыли и влаги с лицевой стороны по

ГОСТ 14254-2015 IP66

1.12 Температура окружающей среды, °Сот минус 40 до плюс 70

1.13 Габаритные размеры, мм, не более

1.14 Масса, кг, не более

2 Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии изготовителя (поставщика)

2.1 Срок хранения постов при хранении их в отапливаемых хранилищах должен быть не менее 5 лет.

2.2 Установленный срок службы постов в режимах и условиях, оговоренных в ЮВМА.640120.001 ТУ не менее 10 лет.

2.3 Изготовитель гарантирует соответствие постов требованиям технических условий ЮВМА.640120.001 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации.

2.4 Гарантийный срок службы постов - 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня поставки предприятием-изготовителем.

3 Комплектность

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|--|-----------------------------|--------|---|
| 908.2723.00.000 908.2724.00.000 908.3185.00.000 или 908.2616.00.000 | Пост ЕхПКУ | 1 шт. | С кабельными вводами в соответствии с заказом: под открытый кабель, или под прокладку кабеля в трубе, или прокладку бронированного кабеля, или под прокладку кабеля в металлоруркаве, или с резьбовыми заглушками |
| 908.2723.00.000 ПС | Паспорт | 1 экз. | |
| 908.2616.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | | 1 экз. на каждые 25 штук постов, поставляемых в один адрес |
| 908.2615.00.000 | Кнопка ЕхВК-1dU | -, шт | при наличии (с паспортом 908.2615.00.000 ПС) |
| 908.2662.00.000 | Индикатор ЕхИВП-d | -, шт | при наличии (с паспортом 908.2662.00.000 ПС) |
| ЗИП для постов ЕхПКУ-2, ЕхПКУ-3 для штуцеров T-G-3/4, T-G-1/2, K, Б, MG1/2, M20 диаметр подключаемого кабеля от 8 до 14 мм | | | |
| 908.2013.00.013* | Кольцо уплотнительное | 2 шт. | для кабеля диаметром от 8 до 10 мм |
| 908.2013.00.013-02 | | 2 шт. | для кабеля диаметром от 10 до 12 мм |
| 908.2013.00.013-04 | | 2 шт. | для кабеля диаметром от 12 до 14 мм |
| ЗИП для постов ЕхПКУ-2, ЕхПКУ-3 для штуцеров T-G3/4, K, Б, MG3/4, M25, БСЗ , диаметр подключаемого кабеля от 14 до 18 мм | | | |
| 908.2013.00.013-06 | Кольцо уплотнительное | 2 шт. | для кабеля диаметром от 14 до 15 мм |
| 908.2013.00.013-07 | | 2 шт. | для кабеля диаметром от 15 до 16 мм |
| 908.2013.00.013-08* | | 2 шт. | для кабеля диаметром от 16 до 17 мм |
| 908.2013.00.013-09 | | 2 шт. | для кабеля диаметром от 17 до 18 мм |
| Дополнительный комплект ЗИП для моделей со штуцерами БСЗ , диаметр подключаемого кабеля со снятой броней от 8 до 14 мм | | | |
| 908.3050.00.004** | Кольцо уплотнительное | 2 шт. | для кабеля диаметром от 8 до 12 мм |
| 908.3050.00.004-01 | | 2 шт. | для кабеля диаметром от 12 до 14 мм |
| Дополнительный комплект ЗИП для моделей со штуцерами БСЗ , диаметр подключаемого кабеля со снятой броней от 14 до 18 мм | | | |
| 908.3050.00.004-02** | Кольцо уплотнительное | 2 шт. | для кабеля диаметром от 14 до 16 мм |
| 908.3050.00.004-03 | | 2 шт. | для кабеля диаметром от 16 до 18 мм |
| Примечания | | | |
| 1 При применении штуцера с присоединительной резьбой G1/2-B кольцо уплотнительное для кабеля диаметром от 12 до 14 мм не применяется и не укладывается. | | | |
| 2 * Один комплект сменных деталей (штуцер, кольцо уплотнительное для кабеля диаметром от 8 до 10 мм или от 16 до 17 мм, кольцо нажимное и заглушка) установлены на пост при поставке или вложены в комплект ЗИП. | | | |

