

Закрытое акционерное общество
Научно-производственная компания «Эталон»

Код ОКПД2 27.33.13.190



Утвержден
908.3220.00.000 ПС-ЛУ

**ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ
УНИФИЦИРОВАННЫЕ, ЗАГЛУШКИ И ПЕРЕХОДНИКИ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ
УНИФИЦИРОВАННЫЕ**

Паспорт

908.3220.00.000 ПС

1 Основные технические характеристики

- наименование кабельного ввода, или заглушки, или переходника

- номер партии _____ - дата изготовления _____;

- сертификат соответствия ОС ВСИ ВНИИФТРИ №ЕАЭС

RU C- RU.VH02.B.00653/20

(по взрывозащите), срок действия по 10.12.2025 г



- маркировка взрывозащиты :

- для вводов **ExdКВУ** **1Ex db IIC Gb/2Ex nR IIC Gc/Ex ta IIC Da** **Ex db IIC Gb U**

- для вводов **ExeКВУ** **1Ex e IIC Gb** **Ex e IIC Gb U**

- для заглушек **З** **Ex db IIC Gb U/ Ex e IIC Gb U/ Ex ta IIC Da U**

- для заглушек **Зе** **Ex e IIC Gb U**

для переходников **П1** и **П2** **Ex db IIC Gb U/ Ex e IIC Gb U/ Ex ta IIC Da U**

- материал корпуса

А (алюмин. сплав) **Н (нерж. сталь)** **С (конструкц. сталь)** **ЛН (латунь)**

- способ прокладки кабеля (для вводов):

К (открытый кабель) **Б (бронир. кабель)** **Т (в трубе)** **М (в металлорукаве)**

БСЗ (бронированный с заземлением экрана), **МСЗ** **ТСЗ**

- номер рисунка от 1 до 31, 33 и 34 (для вводов ExdКВУ) (см. Приложение А

908.3220.00.000 РЭ).....

- диаметр присоединяемого (проходящего) кабеля, мм, от и до.....

- способ присоединения к изделию, в составе которого кабельный ввод будет

эксплуатироваться

резьба **сварка**

- присоединительный размер (размеры) _____

- степень защиты по ГОСТ 14254-2015

IP65 **IP54**

- диапазон температуры эксплуатации

от – 60 до +100 °С **от – 60 до +200 °С**

- масса 1 шт. (в комплекте), кг, не более.....

- габаритные размеры 1 шт., мм, не более.....

2 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

- срок службы, лет 10

- срок хранения в заводской упаковке, лет 2

- гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня поставки предприятием - изготовителем.

6 Особые отметки

Изготовитель

ЗАО НПК ЭТАЛОН, 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 60,
а\я 1371, т/факс (8639) 27-78-29, 27-79-60.

E-mail: info@npketalon.ru Сайт: www.npk-etalon.ru