

908.3310.00.000 ПС
Инв.№ 24205 литера А
27.33.13.190



**КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
УНИФИЦИРОВАННЫЕ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
ExКСУВ-А-25 и ExКСУВ-А-50
Паспорт
908.3310.00.000 ПС**

1 Свидетельство о приёмке и упаковывании

Расшифровку обозначения см. в руководстве по эксплуатации 908.3310.00.000 РЭ

Зав. № _____

Коробка соединительная унифицированная взрывозащищённая изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, соответствует требованиям ЮВМА.680242.001 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОКК _____

личная подпись

расшифровка подписи

дата

М.П.

Упаковщик _____

личная подпись

расшифровка подписи

дата

2 Основные сведения об изделии и технические характеристики

Таблица 1 Основные технические характеристики коробок

Наименование	ЕхКСУВ-А-25	ЕхКСУВ-А-50
Материал корпуса и крышки	алюминиевый сплав	
Количество кабельных вводов и/или резьбовых заглушек	4	
Резьба в корпусе *-с резьбовыми переходниками	M20x1,5, M25x1,5 или M32x1,5	M20x1,5*, M25x1,5*, M32x1,5, M40x1,5 или M50x1,5
Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T5 Gb	
Температура эксплуатации, °С	от минус 60 до плюс 95	
Степень защиты от воздействия пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP66/IP67	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2	
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт	12	20
Максимальное допускаемое напряжение коммутации (постоянного или переменного тока), В	380	
Максимальный допускаемый ток через коробку, А	50	
Габаритные размеры, мм, не более	300x300x83	400x400x123
Масса, кг, не более	3,5	9,0

3 Комплектность

Таблица 2 - Комплектность коробок ЕхКСУВ-А-25 и ЕхКСУВ-А-50

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
908.3310.00.000	Коробка		по заказу
908.3310.00.000 ПС	Паспорт	1	на каждую коробку
908.3310.00.000 РЭ	Руководство по эксплуатации		на партию коробок 25 шт. в один адрес
	Переходник резьбовой		при необходимости, устанавливаются без согласования с заказчиком
	Переходник резьбовой		
ЗИП			
в соответствии с заказом	Втулки уплотнительные резиновые	-	при наличии в комплекте кабельных вводов
Каждый кабельный ввод в комплекте с резиновыми уплотнениями (при наличии) уложен в отдельный пакет. Заглушки (при наличии) установлены в коробку или уложены в пакет			

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации:

- 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты выпуска;
- для серии 5 – 48 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 60 месяцев с даты выпуска.

4.2 Изготовитель гарантирует работу прибора при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит ремонт или замену коробки.

4.4 В случае выхода коробки из строя в период гарантийного обслуживания её следует с указанием наработки на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вместе с настоящим паспортом вернуть по адресу: Россия, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 25, ЗАО НПК ЭТАЛОН.

908.3310.00.000 ПС
Инв.№ 24205 литера А
27.33.13.190

5 Сведения о сертификации

5.1 Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» №ЕАЭС RU С-RU.ВН02.В.00954/24, срок действия по 18.07.2029 г.



Руководство по эксплуатации, сертификаты на странице товара на сайте www.npk-etalon.ru

Изготовитель

ЗАО НПК ЭТАЛОН, 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина 60, а/я 1371, т/факс: (8639) 27-79-39

E-mail: info@npketalon.ru

Контакты технической поддержки ЗАО НПК ЭТАЛОН
(8639) 27-78-86, support@npketalon.ru.

6 Особые отметки

Проведенные мероприятия	Подпись, дата